

NOTAS: El dispositivo debe completarse con uno de los dos tipos de teclas frontales disponibles. El GW10679 debe completarse con las teclas GW1x553S (Lente GW105xxA no incluida) o GW1x557S; El GW10680 debe completarse con las teclas GW1x554S (Lente GW105xxA no incluida) o GW1x558S.

FUNCIONES

LED frontales

El dispositivo tiene dos LED frontales azules (**Fig. B – D**), con 3 funcionalidades:

- OFF:** LED siempre apagados
- Localización:** LED siempre encendidos
- Estado de carga:** LED encendido cuando está cargado ON

La funcionalidad del LED se activa en función del cableado utilizado en la conexión de los bornes de LED1/LED2:

- En **OFF** los dos LED están siempre apagados, los bornes N o LED1/LED2 no están conectados (líneas punteadas en los esquemas **Fig. F**);
- En **Localización** los LED están siempre encendidos, los bornes N y LED1/LED2 están conectados al neutro “N” y a la fase “L” respectivamente;
- En **Estado de carga**, el LED muestra el estado de la carga, el borne N debe estar conectado al neutro “N” y los bornes de LED1/LED2 deben estar conectados al retorno de la carga controlada (esquema de ejemplo en **Fig. F3**).

Nº	Descripción de los ejemplos de conexión en fig. F
2	Módulo 2 de mandos axiales auxiliares con LED cableados para la funcionalidad de Localización y conectado como mando local de un dimmer axial (conectado o EVO)
3	Módulo 2 de mandos axiales auxiliares con LED cableados para la funcionalidad de Estado de carga y conectado como mando local de un mando de motor axial (conectado o EVO)
4	Módulo 2 de mandos axiales auxiliares con LED cableados para la funcionalidad de localización y conectados como mando centralizado UP/DOWN a los mandos axiales EVO nº 3
5	Módulo 2 de mandos axiales auxiliares con LED cableados para la funcionalidad de localización y conectado a un sistema con mando de motores axiales conectados. Es suficiente con cablear el módulo auxiliar a un único dispositivo conectado para generar un mando múltiple UP/DOWN a través de la red Zigbee.

Contacto de salida

El dispositivo realiza las actuaciones a través dos salidas N.A.; la actuación es monoestable (función de pulsador).

Al presionar una de las teclas axiales, el contacto de salida pasa al estado ON, y al soltarla vuelve al estado OFF.

MONTAJE



ATENCIÓN: ¡Las siguientes operaciones deben realizarse cuando el sistema está sin tensión!



ATENCIÓN: para retirar las teclas frontales, consultar las **Fig. C y E**. Hacer palanca en los puntos indicados. No hacer palanca en otros puntos: ¡se podría dañar irremediamente el dispositivo!

Consultar el esquema de conexión en la **Fig. F1**.

Los bornes están numerados y el dispositivo debe estar cableado del siguiente modo **(Fig. F1)**:

- Salida 1 N.A. (OUT)
- Salida 2 N.A. (OUT)
- Entrada LED 2 (100 ÷ 240 V ca 50/60 Hz)
- Entrada LED 1 (100 ÷ 240 V ca 50/60 Hz)
- Fase de alimentación
- Neutro de alimentación

NOTA: Mando de centralización (cableado): máx. 20 dispositivos de aplicación.

DATOS TÉCNICOS	
Alimentación	100 ÷ 240 V ca, 50/60 Hz
Entradas LED	2
Nº de módulos Chorusmart	GW10679: 1 GW10680: 2
Contactos de salida	Nº2 - 1A AC1 (240 V ca)
Señalización luminosa frontal	LED color azul
Bornes	de tornillo, sección máx. 1,5 mm²
Ambiente de uso	Interior, sitios secos
Temperatura de funcionamiento	-5 °C ÷ +45 °C
Temperatura de almacenamiento	-25 °C ÷ +70 °C
Humedad relativa (No condensante)	Máx. 93%
Grado de protección	IP20 (Con tecla montada)
	Directiva de baja tensión 2014/35/EU (LVD)
Normas de referencia	Directiva RoHS 2011/65/EU + 2015/863
	EN IEC 63000
	EN 60669-1

SPLOŠNE INFORMACIJE

Vgradna naprava z dvema sprednjima tipkama z aksialnim upravljanjem. Izdelek se lahko uporablja v kombinaciji s pomožnimi vhodi (žično ožičenje) naslednjih naprav serije Chorusmart: povezane krmilne naprave (izmenična stikala GWA1201 in GWA1202, zatemnilniki GWA1221 in GWA1222, moduli za žaluzije GWA1231 in GWA1232, moduli z 2 stikaloma GWA1241 in GWA1242), priključeni 1-kanalni sprožilnik vklopa/izklopa (GW1x826), priključeni senzorji gibanja (GW1x856); krmilne naprave EVO (stikala GW10671 in GW10672, zatemnilniki GW10673 in GW10674, moduli za žaluzije GW10675 in GW10676); ali kot ožičena krmilna naprava za priključen 2-kanalni vmesnik Zigbee (GWA1502). Odvisno od ožičenja se lahko uporablja za lokalno krmiljenje (npr. dodatno lokalno krmiljenje) ali za centralizirano krmiljenje.

OPOMBE: Na napravo je treba namestiti sprednji tipki naslednjega tipa: GW10679 je treba opremiti s tipkama GW1x553S (ploščica GW105xxA ni vključena) ali GW1x557S; GW10680 je treba opremiti s tipkama GW1x554S (ploščica GW105xxA ni vključena) ali GW1x558S.

FUNKCIJE

Prednje led-diode

Naprava je opremljena s sprednjima LED-diodama modre barve (**sl. B–D**) s 3 funkcijami:

- Izklop:** LED-diodi sta ves čas izklopljeni
- Lokalizacija:** LED-diodi sta ves čas vklopljeni
- Stanje obremenitve:** LED-dioda sveti, ko je breme vklopljeno

Funkcije LED-diod delujejo glede na ožičenje, uporabljeno za povezavo priključnih sponk LED1/LED2:

- Pri funkciji **Izklop** sta LED-diodi ves čas izklopljeni, priključne sponke N in LED1/LED2 niso povezane (črtkane črte na diagramih, **sl. F**);
- Pri funkciji **Lokalizacija** sta LED-diodi ves čas vklopljeni, priključne sponke N in LED1/LED2 so povezane na nevtralno fazo »N« in fazo »L« ;
- Pri funkciji **Stanje obremenitve** LED-dioda označuje stanje obremenitve, priključna sponka N mora biti povezana na nevtralno fazo »N«, priključni sponki LED1/LED2 pa na povratni vodnik krmiljenega bremena (primer diagrama na **sl. F3**).

N°	Opis primerov povezave, prikazanih v sliki F
2	Modul z dvema pomožnima aksialnima krmilnima stikaloma z LED-diodo, ožičenima za funkcijo Lokalizacija in priključenima za lokalno krmiljenje aksialnega zatemnilnika (priključenega ali EVO).
3	Modul z dvema pomožnima aksialnima krmilnima stikaloma z LED-diodo, ožičenima za funkcijo Stanje obremenitve in priključenima za lokalno krmiljenje aksialnega motorja (priključenega ali EVO).
4	Modul z dvema pomožnima aksialnima krmilnima stikaloma z LED-diodo, ožičenima za funkcijo Lokalizacija in priključenima za centralizirano krmiljenje GOR/DOL s tremi aksialnimi krmilnimi stikali EVO.
5	Modul z dvema pomožnima aksialnima krmilnima stikaloma z LED-diodo, ožičenima za funkcijo Lokalizacija in priključenima na sistem s krmiljenjem priključenih aksialnih motorjev. Dovolj je, da pomožni modul povežete z eno samo priključeno napravo, da ustvarite večkratni krmilni signal za GOR/DOL prek omrežja Zigbee.

Izhodni kontakt

Naprava izvaja proženje prek dveh izhodov N.A.; proženje je monostabilno (funkcija tipke).

S pritiskom na eno od aksialnih tipk pripadajoči izhodni kontakt prevzame stanje VKLOPA, ko tipko sprostite, pa se vrne v stanje IŽKLOPA.

MONTAŽA



POZOR: med izvajanjem spodaj opisanih postopkov sistem ne sme biti pod napetostjo!



POZOR: za odstranitev sprednjih tipk glejte **sl. C in E**. Odstranite na označenih točkah. Ne odstranjujte na drugih točkah: napravo lahko trajno poškodujete!

Glejte diagram ožičenja na **sl. F1**.

Priključne sponke so oštevilčene, napravo pravilno ožičite na naslednji način (**sl. F1**):

- Izhod N.A. 1 (OUT)
- Izhod N.A. 2 (OUT)
- Vhod LED 2 (100 – 240 V AC, 50/60Hz)
- Vhod LED 1 (100 – 240 V AC, 50/60Hz)
- Faza napajanja
- Nišča napajanja

OPOMBA: Centralizirano krmiljenje (žično ožičenje): največ 20 sprožilnih naprav.

TEHNIČNI PODATKI	
Napajanje	100 – 240 V AC, 50/60 Hz
Vhodi LED	2
Št. modulov Chorusmart	GW10679: 1 <p>GW10680: 2</p>
Izhodni kontakti	št. 2 – 1A AC1 (240 V AC)
Elementi za prikazovanje	LED modre barve
Sponke	Vijačne, maks. presek 1,5 mm ²
Elementi za zvočno signalizacijo	Notranji, suhi prostori
Delovna temperatura	–5 °C do +45 °C
Temperatura skladiščenja	–25 °C do +70 °C
Relativna vlaga (nekondenzirajoča)	Največ 93%
Razred zaščite	IP20 (če je tipka nameščena)
	Nizkonapetostna direktiva 2014/35/EU (LVD)
Referenčni standardi	Direktiva RoHS 2011/65/EU + 2015/863
	EN IEC 63000
	EN 60669-1

TÜRKÇE

- Cihaz güvenliği yalnızca güvenlik ve kullanım talimatlarına uyulması durumunda garanti edilir, bu nedenle bunları elinizin altında bulundurunuz. Bu talimatları montör ve son kullanıcı tarafından alındığından emin olunuz.

- Bu ürün yalnızca tasarandığı amaç için kullanılmalıdır. Diğer her türlü kullanım uygun-suz veya tehlikeli kullanım olarak kabul edilmelidir. Şüpheli durumunda, GEWISS SAT Teknik Destek Servisi ile irtibat kurunuz.
- Üründe değişiklik yapılmamalıdır. Yapılacak herhangi bir değişiklik ürün garantisinin iptaline yol açacak olup, ürünü tehlikeli bir hale getirebilir.
- İmalatçı, ürünün uygunsuz ya da yanlış kullanımı veya kurcalanmasından kaynaklanacak hiçbir hasardan sorumlu tutulamaz.

Geçerli AB yönetmeliklerinin ve yönetmeliklerinin yerine getirilmesi amacıyla belirtilen irtibat noktası:

GEWISS
GEWISS S.p.a. Via A. Volta, 1 - 24069 Cenate Sotto (BG) - İtalya
Tel.: +39 035 946 111 - qualitymarks@gewiss.com

 	
<div> !</div>	<div>DIKKAT: cihazı monte etmeden ya da üzerinde herhangi bir işlem yapmadan önce şebeke gerilimini kesin.</div>
<div> !</div>	<div> !</div>
<div> !</div>	<div> !</div>

Ekipman ya da ambalaj üzerinde çarpy bulunan çöp kovası sembolü var ise, bu sembol ürünün kullanım ömrü biliminde diğer genel atıklar arasında dahil edilmemesi gerektiği anlamına gelmektedir. Kullanıcı eskiyen ürünü bir atık ayırıtma merkezine götürmeli ya da yeni bir ürün alırken satıcısına iade etmelidir. Boyutları 25 cm'den küçük olan ve bertaraf hazır ürünü, herhangi bir satın alma zorunluluğu olmaksızın, satış alanı en az 400 m² olan bayi- lere ücretsiz olarak gönderilebilir. Kullanılan cihazın çevre dostu bir şekilde bertaraf edil- mesine yönelik etkin bir ayrıtırılmış atık toplama uygulaması ya da cihazın geri dönüşürülmesi, ortam ve insanların sağlığı üzerindeki olası olumsuz etkileri gidermeye yardımcı olmakta ve inşaat malzemelerinin yeniden kullanılmasını ve/veya geri dönüştü- rülmesini teşvik etmektedir.
GEWISS, elektrikli ve elektronik ekipmanların doğru bir şekil- de kurtarılması ve yeniden kullanılını veya geri dönüşürülmesine yardımcı olan çalışma- larıda etkin olarak yer almaktadır.

PAKET İÇERİĞİ

1 ad. 2 Yardımcı eksen komutuna sahip modül
1 Montaj Kılavuzu (Montaj ve kullanım Kılavuzu tam sürümü için QR kodunu tarayın).

GENEL BİLGİLER

Ekselen etkinleştirme özellikle ön basma düğmelere sahip sıva altı montaj cihazı. Bu ürün, Chorusmart ürün gamından şu cihazların yardımcı kablolı girişleri ile bir- likte kullanılabilir: bağlantılı kumandalar (iki yönlü anahtar modülleri GWA1201 ve GWA1202, dimmer modülleri GWA1221 ve GWA1222, panjur modülleri GWA1231 ve GWA1232, 2 komutlu modüller GWA1241 ve GWA1242), bağlantılı 1 kanallı Aç/Kapa aktüatör (GW1x826), bağlantılı hareket sensörleri (GW1x856); EVO komutları (tek yönlü anahtar modülleri GW10671 ve GW10672, dimmer modülleri GW10673 ve GW10674, panjur modülleri GW10675 ve GW10676); veya bağlantılı 2 kanallı bir Zi- gBee arayüzü için kablolı bir komut olarak (GWA1502). Kablolamaya bağlı olarak ya yerel komut (ör.: ilave yerel komut) ya da merkezi komut olarak kullanılabilir.

NOTLAR: cihaz, mevcut iki tip ön düğme tuşundan biri ile tamamlanmalıdır: GW10679, GW1x553S (GW105xxA lens dahil değildir) veya GW1x557S düğme tuşları ile tamam- lanmalıdır; GW10680, GW1x554S (GW105xxA lens dahil değildir) veya GW1x558S düğme tuşları ile tamamlanmalıdır.

İŞLEVLER

Ön LED'ler

Cihazın 3 işleve sahip, mavi renkte iki ön LED'i vardır (**Şek. B – D**):

- KAPALI:** LED'ler sürekli devre dışıdır
- Lokalizasyon:** LED'ler sürekli etkindir
- Yük Durumu:** Yüksek devreyken LED etkin

LED işlevleri, LED1/LED2 terminal bağlantılandıkai kablolamaya göre devreye girer:

- KAPALI** modunda, iki LED sürekli devre dışıdır. N veya LED1/LED2 terminali bağlı değildir (**Şek. F** içinde yer alan şemalardaki noktalı çizgiler)
- Lokalizasyon** modunda, LED'ler sürekli etkindir. N ve LED1/LED2 terminaleri sıra- sıyla nötr olan "N"ye ve "L" fazına bağlıdır
- Yük Durumu** modunda, LED yükün durumunu gösterir. N terminali, nötr olan "N"ye bağlanmalı; LED1/LED2 terminalleri ise kontrol edilen yükün geri dönüş hattına bağ- lanmalıdır (**Şek. F3'**teki örnek şema).

No.	Şek. F'deki bağlantı örneklerinin açıklaması
2	Lokalizasyon işlevi için kablolı LED'leri olan, 2 yardımcı eksen komutuna sahip modül, bir eksen komutu için yerel komut olarak bağlı (bağlantılı veya EVO).
3	Yük Durumu işlevi için kablolı LED'leri olan, 2 yardımcı eksen komutuna sa- hip modül, bir ekselen motor komutu için yerel komut olarak bağlı (bağlantılı veya EVO).
4	Lokalizasyon işlevi için kablolı LED'leri olan, 2 yardımcı eksen komutuna sahip modül, 3 EVO eksen komutuna merkezi bir YÜKARİ/AŞAĞI komutu olarak bağlı.
5	Lokalizasyon işlevi için kablolı LED'leri olan, 2 yardımcı eksen komutuna sahip modül, bağlantılı bir ekselen motor komutuna sahip bir sisteme bağlı. Yardımcı modülü bağlantılı tek bir cihaz kablo ile bağlamak, ZigBee ağı üzerinden bir- den fazla YÜKARİ/AŞAĞI komutu üretmek için yeterlidir.

Çıkış kantağı
Cihaz komutları iki adet NA çıkış aracılığıyla uygular; uygulama anlık tiptedir (basma düğme işlevi).

Eksen düğme tuşlarından birine basıldığında ilgili çıkış kantağı AÇIK durumunu alır; tuş serbest bırakıldığında KAPALI durumuna döner.

MONTAJ

<div> !</div>	<div>DIKKAT: aşağıdaki işlemler yalnızca sisteme güç verilmemiş zaman gerçekleştirilmelidir!</div>
<div> !</div>	<div>DIKKAT: ön düğme tuşlarını kaldırmak için bkz. Şek. C ve E. Yalnızca aşağıda belirtilen noktalarda bir manivela uygulayınız; herhangi başka bir noktada manivela uygulamak, cihazdan onarılamaz hasara neden olabilir!</div>

Şek. F1'deki bağlantı şemasına bakınız.
Terminaller numaralandırılmaktadır ve cihaz şu şekilde kabloalanmalıdır (**Şek. F1**):

- NO çıkış 1 (ÇIKIŞ)
- NO çıkış 2 (ÇIKIŞ)
- LED 2 girişi (100 ÷ 240 V AC, 50/60Hz)
- LED 1 girişi (100 ÷ 240 V AC, 50/60Hz)
- Güç beslemesi faz
- Güç beslemesi nötrü

NOT: merkezleştirme komutu (kablolı): maks. 20 uygulama cihazı.

<p>תחזוקהנתונים טכניים</p>	
אספקת מתח	100-240 V AC, 50/60 Hz
כניסות LED	2
ספר מודולי Chorusmart	GW10679: 1 <p>GW10680: 2</p>
מנעי יציאה	2 (1AAC1, 240 V AC)
בהירות אות קדמי	Mavi LED <p>כחול</p>
הדקים	מבוגר, חתך מקס' 1.5 ממ"ר
סביבת שימוש	מקומות יבשים בתוך מבנים
טמפרטורת הפעלה	-5°C - +45°C
טמפרטורת אחסון	-25°C - +70°C
לחות יחסית (ללא עיבוי)	מקס' 93%
דרגת הגנה	IP20 (דוגמה: עם מקש לחיצ' מותקן)
תקנים לסימוכין	הנחיות מתח מנוך 2014/35/EU (LVD) <p>RoHS 2011/65/EU + 2015/863</p> <p>63000 EN IEC</p> <p>60669-1 EN</p>

עברית

- האחריות על בטיחות ההתקן חלה רק אם מקיימים את הוראות הבטיחות והשי" מוש, לכן שמור אותן בהישג יד.
ודא שהוראות אלו מגיעות אל המתקן ואל משתמש הקצה.

- יש להשתמש במוצר זה רק למטרה שלשמה הוא תוכנן. יש להתייחס לכל צורת שימוש אחרת כבלתי-מתאימה ו/או מסוכנת. אם יש לך ספקות, צור קשר עם שירות התימה הטכני של GEWISS.

- אין לבצע שינויים במוצר. כל שינוי יבטל את האחריות ועלול להפוך את המוצר למסוכן.

- היצרן לא יישא בכל חבות לנזק אם נעשה שימוש במוצר באופן בלתי-ראוי או

שגוי או אם בוצעה בו חבלה.
פרטי יצירת קשר מצוינים למטרות עמידה בהנחיות ובתקנות הרלוונטיות של ה-GEU:

GEWISS S.p.a. Via A. Volta, 1 - 24069 Cenate Sotto (BG) - İtalya
טל: +39 035 946 111 - qualitymarks@gewiss.com

<div> !</div>	<div>שים לב: יש לנתק את אספקת המתח הראשית לפני התקנת ההתקן או ביצוע כל עבודה עליו.</div>
---	---

אם מופיע על הציוד או על האריזה סמל של פח-אשפה מחוק, המש" מעות היא שאין לכלול את המוצר בפסולת כללית בסיום חייו העבודה שלו. על המשתמש לקחת את המוצר המשומש למרכז מיון פסולת, או להחזירו לקמעונאי בעת רכישת אחד חדש. מוצרים מוכנים להשל" כה שמידותיהם פחות מ-25 ס"מ יכולים להימסר ללא תשלום לסוכ" נים שטח המכירות שלהם הוא לפחות 400 מ"ר. ללא כל מחויבות לרכישה. איסוף פסולת ממוינת יעיל עבור השלכה ידיונית לסביבה

של ההתקן המשומש או מחזור שלו, עוזרים למנוע את ההשפעות השליליות הפוטנציאליות על הסביבה ועל בריאות בני האדם, ומעודדים שימוש חוזר ו/או מיחזור של חומרי הבנייה.
GEWISS לוקחת חלק באופן פעיל בפעולות ששומרות על הניצול והשימוש החוזר הנכונים או המחזור של ציוד חשמלי ואלק" טרונים.

תכולת האריזה
1 מודול עם שתי פקודות עזר
1 מדריך התקנה (לגרסה המלאה של מדריך ההתקנה והשימוש, סרוק את קוד ה-QR).

מידע כללי
<p>התקן להתקנה תחת הטיח עם לחצני חזית בעלי הפעלה צרירת. ניתן להשתמש במוצר זה בשינוי עם כניסות העזר הממוחטות של ההתקנים הבאים: מוסדרת Chorusmart: פקודות ZigBee (מודולים עם מפסקים מחליי- פים GWA1201 ו-GWA1202, מודולי דמרים GWA1221 ו-GWA1222), מודולים לתריסי גלילה GWA1231 ו-GWA1232, מודולים עם שתי פקודות GWA1241 ו-GWA1242-). בקר הפעלה מופעל/כבוי לערוץ ZigBee אחד (GW1x826), חיישני תנועה ZigBee (GW1x856). פקודות EVO (מודולים של מפסק יחיד GW10671 ו-GW10672, מודולי דימי- רים GW10673 ו-GW10674, מודולי תריסי גלילה GW10675 ו-GW10676); או כפקודה מחוטוט עבור ממשק ZigBee דו-ערוצי (GWA1502). בהתאם לחיוטו, ניתן להשתמש בו כפקודה מקומית (למשל פקודה מקומית נוספת) או כפקודה מרכזית.</p> <p>הערות: יש להשלים את ההתקן עם אחד משני סוגי מקש לחצן חזיתי הדמינים: יש להשלים את GW10679 עם עדשות GW1x553S (GW105xxA) לא כלו" (לוח או עם מקשי לחצנים GW1x557S); יש להשלים את GW10680 עם עד" שות GW1x554S (GW105xxA) לא כלולוח) או עם מקשי לחצנים GW1x558S.</p>

פונקציות
<p>LEDs חזיתיים להתקן יש שני LEDs חזיתיים כחולים (אזורים B - D), עם שלוש פונקציות: <ul style="list-style-type: none">כבוי: LEDs תמיד מושבתים לוקליזציה: LEDs תמיד מופעלים סטטוס עומס: LED מופעל כאשר העומס מופעל</p>

פונקציות ה-LED מופעלות בהתאם לחיוטו בחיבורי ההדקים של LED2/LED1:

- במצב **כבוי**, שני ה-LEDs תמיד מושבתים. הדק N או LED2/LED1 לא מחובר (קווים מנוקדים בתרשים **אזור F**)
- במצב **לוקליזציה**, ה-LEDs תמיד מופעלים. ההדקים N ו-LED1/LED2 מחוברים לאפס "N" ולפאזה "L" בהתאמה
- במצב **סטטוס עומס**, ה-LED מציינ את סטטוס העומס. יש לחבר את הדק N לאפס "N" ואת הדק ה-LED1/LED2 יש לחבר לקו החוזר של העומס (תרשים לדוגמה ב **אזור F3**).

מס'	תיאור דוגמאות החיבור באזור F
2	מודול עם שתי פקודות עזר עם LEDs מחוטיים עבור הפונקציה 'לוקליז' - ציה', והמחוברים כפקודה מקומית עבור פקודה (ZigBee או EVO).
3	מודול עם שתי פקודות עזר עם LEDs מחוטיים עבור הפונקציה 'סטטוס עומס', והמחוברים כפקודה מקומית עבור פקודת מנע (ZigBee או EVO).
4	מודול עם שתי פקודות עזר עם LEDs מחוטיים עבור הפונקציה 'לוקליז' - ציה', והמחוברים כפקודה מרכזית 'למעלה/למטה' לשלוש פקודות_EVO.
5	מודול עם שתי פקודות עזר עם LEDs מחוטיים עבור הפונקציה 'לוקליז' - ציה', והמחובר למערכת עם מפסקים מחליפים מחוברים. חוטות מודול העזר להתקן ZigBee יחיד כדי להפיק פקודה מרובה 'למעלה/למטה' מרובה דרך רשת ה-ZigBee.

מגע יציאה
ההתקן ממש פקודות דרך שתי יציאות 'NO'; המימוש הוא של הסוג הרגעי (פונ' קציית לחצן).

כאשר לוחצים על אחד מהמקשים, מגע היציאה המתאים עבור לסטטוס 'מופעל'; הוא חוזר לכבוי כאשר המקש משוחרר.

הרכבה	
<div> !</div>	<div>שים לב: יש לבצע את הפעולות הבאות כשהמערכת מנותקת מהח' שמלו</div>
<div> !</div>	<div>שים לב: כדי להסיר את מקשי הלחצן החזיתיים, עיין ב אזורים C ו-E. הפעל מנף רק בנקודות המצוינות; הפעלת כוח בנקודות אחרות עלולה לגרום להתקן נזק בלתי-הפיץ</div>

עיין בתרשימי החיבור באזור **F1**
ההדקים ממוספרים ויש לחוות את ההתקן באופן הבא (**אזור F1**):

- יציאת 'NO' 1 (יציאה)
- יציאת 'NO' 2 (יציאה)
- כניסת (100-240 V AC, 50/60Hz) LED 2
- כניסת (100-240 V AC, 50/60Hz) LED 1
- פאזה אספקת מתח
- אפס אספקת מתח

נ״ב: פקודת מרכזו (מחוטו): מקס' 20 התקנים ממומשים.

Punto di contatto indicato in adempimento ai fini delle direttive e regolamenti UE applicabili:
Contact details according to the relevant European Directives and Regulations:

GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1 IT-24069 Cenale Sotto (BG) Italy tel: +39 035 946 111 E-mail: qualitymarks@gewiss.com

According to applicable UK regulations, the company responsible for placing the goods in UK market is:
GEWISS UK LTD - Unity House, Compass Point Business Park, 9 Stocks Bridge Way, ST IVES
Cambridgeshire, PE27 5JL, United Kingdom tel: +44 1954 712757 E-mail: gewiss-uk@gewiss.com

 **+39 035 946 11**
8:30 - 12:30 / 14:00 - 18:00
lunedì - venerdì / monday - friday

 www.gewiss.com

